

Юр. Адрес: 364015 Россия, г. Грозный, ул. Мельничная, 1

тел. 89287362222, 89288887792

ИНН 2015040289/ КПП 201501001, р/с № 40702810504450000774 в филиале СКРУ ПАО "МИНБАНК"

г. Ставрополь, к/счет 30101810800000000703, БИК 040702703, e-mail: rus1962@yandex.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА				
№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Примечание
		фактическое	нормативное	
1	Наименование изделия	Плитка бетонная тротуарная	-	
2	Форма изделия	Прямоугольная	П - прямоугольная	Согласно п. 4.2.1 ГОСТ 17608-2017
3	Размеры изделия (LxVxH), мм	172x115x50 115x115x50 115x57x50	-	
4	Возраст бетона на момент испытаний, сут	28	Не менее 28	
5	Проектный класс бетона	-	B25	
6	Требуемая прочность, Мпа	-	32,7	
7	Прочность на сжатие, МПа	37,8	Не менее 32,7	
8	Процент фактической прочности от проектной, %	116	Более 100	
9	Плотность бетона, кг/м ³	2321	-	
10	Водопоглощение, % по массе	3,92	Не более 6	Согласно п. 4.3.5 ГОСТ 17608-2017
11	Марка бетона по истираемости G, г/см ²	0,66	Не более 0,7	Марка по истираемости G2 согласно п. 5.6.11 ГОСТ 13015-2012 (для изделий группы В и Г)
			Не более 0,8	Марка по истираемости G2 согласно п. 5.6.11 ГОСТ 13015-2012 (для изделий группы Б)
			Не более 0,9	Марка по истираемости G3 согласно п. 5.6.11 ГОСТ 13015-2012 (для изделий группы А)
12	Марка бетона по морозостойкости F, циклы	F200	Не менее F200	Согласно п. 4.3.4 Гост 17608-2017